

Nr obw	Wyszczególnienie	Zabezpieczenie I_n				Długość [m.]	R [Ω/km]	R _p	Z _p	YKY RI	YKY XI	I _{z1f} IV	I _a =I _n *k
RG1 hala A17													
1	Oświetlenie awaryjne	B 10	1	x	YDY 3 x 1,5	60,00	12,10	1,45	1,78	0,3300	0,0700	128,97 ≥	50
RG2 hala A17													
1	Oświetlenie awaryjne	B 10	1	x	YDY 3 x 1,5	60,00	12,10	1,45	1,78	0,3300	0,0700	128,97 ≥	50
RG hala A16													
	CM-AW	B 10	1	x	YDY 3 x 1,5	3,00	12,10	0,07	0,22	0,1500	0,0300	1023,99 ≥	50
T1 hala A16													
F9	Oświetlenie korytarza	B 10	1	x	YDY 3 x 1,5	25,00	12,10	0,61	0,79	0,1799	0,0340	292,76 ≥	50
F13	Oświetlenie awaryjne	B 10	1	x	YDY 3 x 1,5	40,00	12,10	0,97	1,15	0,1799	0,0340	200,28 ≥	50
T2.2 hala A16													
G2	Gniazda 230V	B 16	1	x	YDY 3 x 2,5	25,00	7,41	0,37	0,55	0,1799	0,0340	417,10 ≥	80