



Poznań, dnia 13.04.2022r.

RD/ZP/8/2022

Dotyczy: **„dostawy fabrycznie nowej infrastruktury teleinformatycznej - serwerów, przełączników i systemu podtrzymywania zasilania - na potrzeby projektu ECBiG-MOSAIC nr POIR.04.02.00-00-D017/20 dla Politechniki Poznańskiej wraz z przeprowadzeniem szkolenia dla pracowników Uczelni z zakresu obsługi dostarczanej infrastruktury.”**

PAKIET NR 1: „Dostawa fabrycznie nowej infrastruktury teleinformatycznej – serwerów oraz przełączników - na potrzeby projektu ECBiG-MOSAIC nr POIR.04.02.00-00-D017/20 dla Politechniki Poznańskiej wraz z przeprowadzeniem szkolenia dla pracowników Uczelni z zakresu obsługi dostarczanej infrastruktury.”

PAKIET NR 2: „Dostawa fabrycznie nowego systemu podtrzymywania zasilania - na potrzeby projektu ECBiG-MOSAIC nr POIR.04.02.00-00-D017/20 dla Politechniki Poznańskiej.”

Politechnika Poznańska uprzejmie informuje, że w związku z wniesionymi zapytaniami, na podstawie art. 135 ust.2 ustawy PZP, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień do SWZ:

Dotyczy pakietu nr 2

Pytanie 1.

Proszę o dopuszczenie zasilacza UPS, który posiada poziom zawartości harmonicznych zasilających pojedynczy moduł UPS dla obciążenia nominalnego wynoszący <5%. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. 2007 nr 93 poz. 623) wartość ta powinna być mniejsza lub równa 8%

Pytanie 2.

Proszę o dopuszczenie zasilacza UPS, który posiada zniekształcenie napięcia wyjściowego przy obciążeniu nieliniowym zgodnie z IEC/EN 62040-3 wynoszący <4%. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. 2007 nr 93 poz. 623) wartość ta powinna być mniejsza lub równa 8%.

ODPOWIEDZI:

ECBiG – Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki-MOSAIC, projekt realizowany w ramach konkursu dla działania 4.2 Rozwój Nowoczesnej Infrastruktury Badawczej Sektora Nauki, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój o nr POIR.04.02.00-00-D017/20

Odp.1:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

Odp.2:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

Niniejsze odpowiedzi są wiążące dla Wykonawców w związku, z czym muszą być uwzględnione w treści składanej oferty.

Zamawiający informuje również, że odpowiedzi, zgodnie z zapisami SWZ, zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz w platformie MiniPortal.

Z poważaniem

SPECJALISTA
ds. Zamówień publicznych

mgr Magdalena Kominek