

**Instytut Analizy Konstrukcji
Ul. Piotrowo 5**

nazwa jednostki zamawiającej, adres

Dwa UPSy o parametrach:

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYMAGANIA
Obudowa	wolnostojąca,
Typ UPS	Line-Interactive
Akumulator	- Bezobsługowy, szczelny, kwasowo-ołowiowy, - wymienialny przez użytkownika,
Przebieg napięcia	sinusoidalny przy zasilaniu z akumulatora
Moc wyjściowa	min. 750W
Napięcie	Wejściowe i wyjściowe 230V
Zakres napięcia wejściowego	W zakresie od nie więcej niż 170V do nie mniej niż 270V
Zniekształcenia napięcia wyjściowego	Nie więcej niż 5% przy pełnym obciążeniu
Czas podtrzymania	Nie krótszy niż 2 min. przy pełnym obciążeniu i nie krócej niż 9 minut przy obciążeniu 50%
Gniazda	- wyjściowe co najmniej 4 gniazda typu francuskiego, - wejściowe min. 1x IEC 320 C14
Zabezpieczenia	- zabezpieczenie przeciwprzepięciowe min. 400Dżuli, - filtr przeciwzakłóceńowy, - automatyczny bezpiecznik,
Zarządzanie	- przez port USB lub port szeregowy, - lokalnie za pomocą panelu sterowania składającego się z przycisków fizycznych i wyświetlacza LCD, - alarmy dźwiękowe sygnalizujące stan UPS-a, - zarządzanie grupą gniazd

Cechy i funkcje	• filtrowanie napięcia, • automatyczna regulacja napięcia, • zimny start, • licznik energii, • automatyczne włączenie UPS-a po powrocie zasilania, • okresowy autotest, • powiadomienia o awariach i przewidywanych awariach,
Inne	• waga UPS-a nie większa niż 12kg, • dołączone oprogramowanie dla systemu Windows pozwalające na sterowanie UPS-em,
Gwarancja	• co najmniej 3 lata na urządzenie i min. 2 lata na akumulator,

Piotr Chojnacki (61)665-2105

Osoby zainteresowane zakupem, nr telefonu