



Dział Zamówień Publicznych
Pl. M. Skłodowskiej-Curie 5; 60-965 Poznań
Tel. 61/ 665-35-38

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

Poznań, dnia 11.07.2022r.

RD/ZP/49/2022

Przedmiot zamówienia:

„dostawa fabrycznie nowego systemu podtrzymywania zasilania - na potrzeby projektu ECBiG-MOSAIC nr POIR.04.02.00-00-D017/20 dla Politechniki Poznańskiej.”

Politechnika Poznańska uprzejmie informuje, że w związku z wniesionymi zapytaniami, na podstawie art. 135 ust.2 ustawy PZP, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień do SWZ oraz na podstawie art. 137 ustawy PZP dokonuje zmiany treści SWZ:

ZAPYTANIE:

1. Prosimy o dopuszczenie zasilacza UPS spełniającego normę EN 62040-2 w klasie C3. Jest to standard stosowany przez zdecydowaną większość producentów w tym również przez największe renomowane firmy. Urządzenia o takiej klasie są powszechnie stosowane i całkowicie wystarczające dla wszelkich rozwiązań nie wymagających specjalnej dodatkowej ochrony. Zasilacze w klasie C3 z powodzeniem i bez negatywnego wpływu na zainstalowane urządzenia pracują w większości serwerowni i DC na całym świecie. Przedmiotem tego postępowania jest instalacja UPS-a dla Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej w pomieszczeniu serwerowni a norma EN 62040-2 w klasie C3 odnosi się do zastosowań w budynkach mieszkalnych. Konieczność zastosowania dodatkowych lub bardziej selektywnych filtrów nie ma więc żadnego ekonomicznego uzasadnienia.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający uznaje prośbę potencjalnego Oferenta za zasadną i dokuje modyfikacji specyfikacji technicznej zasilacza awaryjnego (UPS) w zakresie dotyczącym kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). Wymagana klasa kompatybilności elektromagnetycznej, wg. normy PN-EN IEC 62040-2, zostaje zmieniona z klasy C2 na klasę C3.

Zapis przed modyfikacją:

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)	IEC 62040-2, Klasa min. C2 emisja i odporność
---	---

Zapis po modyfikacji:

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)	IEC 62040-2: Klasa min. C3 emisja i odporność
---	--

Niniejsze odpowiedzi i zmiany są wiążące dla Wykonawców w związku, z czym muszą być uwzględnione w treści składanej oferty.

Zamawiający informuje również, że odpowiedzi i zmiany, zgodnie z zapisami SWZ, zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz w platformie MiniPortal.

Z poważaniem

SPECJALISTA
ds. Zamówień publicznych

mgr Magdalena Komek