

Poznań, dnia 8 lutego 2023 r

## Postępowanie nr AN/ZP/02/23

### Modyfikacja treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

**Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. Budowa kanalizacji kablowej oraz zasilania kontenerowej rozdzielni elektrycznej dla instalacji oświetlenia nawigacyjnego na lotnisku w Kąkolewie EPPG.**

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej PZP), Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SWZ, zmieniając poniżej wskazane zapisy części II SWZ PFU.

Lista rysunków

Zamawiający usunął z załączników cztery rysunki E-6 jako bezprzedmiotowe w ramach skorygowanego zamówienia

Pkt 1.5.2, podpunkt 3 - usunięty

Zamawiający jednoznacznie potwierdził, iż dla inwestycji nie zachodzi konieczność uzyskania pozwolenia na budowę lub wykonania zgłoszenia

Pkt 1.5.4

Zamawiający uszczegółowił wymóg w zakresie doboru kabla elektroenergetycznego nN-1kV (minimalne zabezpieczenie i maksymalny spadek napięcia)

Pkt 1.5.6 - usunięty

Pkt 1.2.4. Zakres opracowania

Zamawiający rezygnuje z realizacji w ramach niniejszego zamówienia zadania 1.5.6 „Wykonanie sieci i instalacji nN - 0,4 kW (sieci i instalacji nN- 0,4 kV, prace w zakresie zasilania kontenerowej rozdzielni elektrycznej z istniejącej sieci elektroenergetycznej lotniska wraz z niezbędną rozbudową złączy (tablic elektrycznych).”

Pkt 1.5.8

Zamawiający wprowadził zapis wymogu zachowania ciągłego spadku kanalizacji kablowej w kierunku zachodnim

Pkt 1.5.8

Zamawiający zrezygnował z wymogu wykonywania badań szczelności rurociągów kanalizacji teletechnicznej nadciśnieniem powietrza 0.1 MPa 24 godz. i 1.0 MPa 30 min.

#### Pkt 3.4

#### Załączniki

Zamawiający doprecyzował pozycje tabeli elementów scalonych i harmonogramu rzeczowo-finansowego w oparciu o zestawienie podstawowych materiałów i listę kablową, stanowiące załącznik 2.

#### Rys. E-2 i E-7

Zamawiający dokonał zmiany lokalizacji kontenerowej rozdzielni elektrycznej i agregatu prądotwórczego (rysunek E-2 i E-7)

#### Rys E-8

Zamawiający doprecyzował na rysunku schemat i opisy zasilania (SK, RON, TON)

#### Załącznik 2

Zamawiający doprecyzował i skorygował pozycje (11 i 12) w tabeli listy kablowej

Mając na uwadze powyższe, działając na podstawie art. 286 ust. 3 PZP, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do przygotowania ofert.

Termin składania ofert upływa 22.02.2023 godz. 09:00.

Modyfikacji ulegają zapisy części I SWZ Rozdziału III:

a. w pkt 1.1. było:

1.1. Ofertę należy złożyć do dnia 15.02.2023 r. do godz. 09:00.

W Rozdziale III pkt 1.1. części I SWZ jest:

1.1. Ofertę należy złożyć do dnia 22.02.2023 r. do godz. 09:00.

b. w pkt. 1.2. było:

1.2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 15.02.2023 r. o godz. 09:30.

W Rozdziale III pkt 1.2. części I SWZ jest:

1.2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 22.02.2023 o godz. 09:30.

c. w pkt 2.1. było:

2.1. Wykonawca będzie związany ofertą od upływu terminu składania ofert do dnia 16.03.2023 r.

W Rozdziale III pkt 2.1. części I SWZ jest:

2.1. Wykonawca będzie związany ofertą od upływu terminu składania ofert do dnia 23.03.2023 r

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało przekazane do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu: 08.02.2023 r.

**Modyfikacja, stanowi integralną część SWZ i jest wiążąca dla Wykonawców.**

Z poważaniem

Irena Lisowska

*Załączniki:*

- SWZ II AN ZP 02 23 korekta 20230208
- EPPG DWG E2 korekta 20230208
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 08.02.2023