



UWAGA! Niniejszy projekt dotyczy budynku istniejącego. Nieodłącznym i częstym zjawiskiem przy pracach w budynkach istniejących, jest pojawienie się na etapie realizacji problemów lub zadań, które nie mogły zostać przewidziane na etapie przygotowania projektu, ze względu na techniczny lub użytkowy brak możliwości dokonania odkrywek we wszystkich miejscach podlegających przebudowie, oraz ze względu na niewystarczające a czasem rozbieżne ze stanem faktycznym informacje, zawarte w dokumentacjach i projektach archiwalnych (lub ich brak). Może zaistnieć potrzeba wykonania dodatkowych opracowań projektowych uwzględniających stan faktyczny obiektu ujawniony po rozpoczęciu i w trakcie trwania prac budowlanych. W razie wystąpienia powyższych sytuacji, należy rozpatrzyć zadanie i podjąć decyzję dalszego postępowania wspólnie z Inwestorem i nadzorem autorskim. Może wystąpić konieczność zastosowania innych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych niż przyjęte w projekcie. W takich wypadkach, zgodnie z oceną konieczności i korzyści nowych rozwiązań, po uzgodnieniu z Inwestorem i nadzorem autorskim, należy takie rozwiązania wprowadzić. W związku z powyższym koszt inwestycji może ulec zwiększeniu.			
-z uwagi na brak dokumentacji powykonawczej instalacji wentylacji mechanicznej, Wykonawca sprawdzi instalację w odniesieniu do montażu klap ppoż. przez przegrody oddzielenia pożarowego.			
-projektowane oraz istniejące klapy ppoż należy zasilić niezależną instalacją elektryczną oraz podłączyć do centrali wykrywania i sygnalizacji pożaru (SAP).			
UWAGA! ► WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I OBIORU ROBÓT, BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH OPACOWANYCH PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ Z ZASADAMI WIEDZY I SZUKI BUDOWLANEJ. ► BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU, KTÓREGO ZASTOSOWANIE WYNIKA ZE ZNAJOMOŚCI LUB POWSZECHNIE PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE SZUKI BUDOWLANEJ NIE ZWALNIA WYKONAWCĘ Z KONIECNOŚCI ZASTOSOWANIA TAKIEGO ELEMENTU W PORÓZNIENIU Z INWESTOREM A TAKŻE Z PROJEKTANTEM. ► RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ ODPOWIEDNIMI PROJEKTAMI BRANŻOWYMI. ZAISTNIAŁE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM A POZOSTAŁYMI OPACOWANIAM BRANŻOWYMI I STANEM ISTNIEJĄCYM (OBJEKT SĄSIĘDNI) NALEŻY WYJAŚNIC I UZGODNIĆ Z AUTORAMI PROJEKTU. ► WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI POWSTAŁE PODCZAS ZAPOZNAWANIA SIĘ Z DOKUMENTACJĄ, JAK I W CZASIE REALIZACJI NALEŻY WYJAŚNIC Z AUTORAMI PROJEKTU. ► WSZYSTKIE OTWORY, PRZEJŚCIA I BRUZY INSTALACYJNE PRZYJMOWAĆ WEDŁUG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH. ► DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW ZAMIENNYCH JEDYNE ZA ZGODĄ INWESTORA I AUTORÓW PROJEKTU ORAZ POD WARUNKIEM, ŻE POSIADAJĄ ONE CECHY NIE GORSZE JAKOŚCIOWO I TECHNICZNIE OD WSKAZANYCH W PROJEKIE. ► WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIAŁY MONTOWAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAM I WYTYCZNYMI PRODUCENTA. ► WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU NALEŻY BEZWŁOŚNIE KAŻDORAZOWO PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC SPRAWDZIĆ NA MIEJSCU BUDOWY I W WYPADKU RÓŻNIC LUB ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z WYMÓGÓW TECHNOLOGII DOSTAWCY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTAMI			
TEMAT / OBIEKT:	P.P.U.H. MARKER MAGDALENA STUŁOW ul. WIRKŁERA 34 60-246 POZNAŃ NIP: 972-017-34-08 tel.: (61)866-02-46 tel.kom: 606 98 77 04 e-mail: pracownia@marker.poznan.pl		
BRANŻA:	SANITARNA	STADIUM:	PROJEKT TECHNICZNY
PROJEKTANT:	Imię i nazwisko mgr inż. Ewa Karłowska upr. WK/P/0416/PWOS/16, w specj. sanitarnej		
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Tomasz Karłowski upr. 150/90/PW, w specj. sanitarnej		
TRZĘŚ RYSUNKU:	RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJE WENTYLACYJNE		
Skala:		Data:	
1:100		04.2022	
Numer rysunku:		ISO5	