
UWAGA!
Niniejszy projekt dotyczy budynku istniejącego.
Niedłącznym i częstym zjawiskiem przy pracach w budynkach istniejących, jest pojawienie się na etapie realizacji problemów lub zadań, które nie mogły zostać przewidziane na etapie przygotowania projektu, ze względu na techniczny lub użytkowy brak możliwości dokonania odkrywek we wszystkich miejscach podlegających przebudowie, oraz ze względu na niewystarczające a czasem rozbieżne ze stanem faktycznym informacje, zawarte z dokumentacjach i projektach archiwalnych (lub ich brak).
Może zaistnieć potrzeba wykonania dodatkowych opracowań projektowych uwzględniających stan faktyczny obiektu ujawniony po rozpoczęciu i w trakcie trwania prac budowlanych.
W razie wystąpienia powyższych sytuacji, należy rozpatrzyć zadanie i podjąć decyzję dalszego postępowania wspólnie z Inwestorem i nadzorem autorskim.
Może wystąpić konieczność zastosowania innych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych niż przyjęte w projekcie. W takich wypadkach, zgodnie z oceną konieczności i korzyści nowych rozwiązań, po uzgodnieniu z Inwestorem i nadzorem autorskim, należy takie rozwiązania wprowadzić. W związku z powyższym koszt inwestycji może ulec zwiększeniu.
HYDRANTY WEWNĘTRZNE HP25
hydrant istniejący- istniejące (lokalizacja istniejąca, hydrant do wymiany)
hydrant przesuwany- istniejące przesunięte (zmiana lokalizacji, hydrant do wymiany)
hydrant projektowany- projektowane
projektowana instalacja hydrantowa - rury stalowe ocynkowane obudowane płytą GK
projektowany pion instalacji hydrantowej - rury stalowe ocynkowane obudowane płytą GK
istniejąca instalacja hydrantowa - rury PP prowadzone w ścianach i posadzce obudowane ppoż.
istniejący pion instalacji hydrantowej - rury PP całkowicie prowadzone w ścianach
Hydrant wewnętrzny DN25 zawieszany - z wężem półsztywnym 30m, z szafą hydrantową podtynkową o wym. wys. 650mm, szer. 650mm gł. 250mm
Uwaga:
-z uwagi na brak dokumentacji archiwalnej, Wykonawca przed przystąpieniem do robót zweryfikuje trasy istniejącej instalacji ppoż. hydrantowej
UWAGA!
► WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH OPRACOWANYCH PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ Z ZASADAMI WIEDZY I SZTUKI BUDOWLANEJ.
► BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU, KTÓREGO ZASTOSOWANIE WYNIKA ZE ZNANYCH LUB POWSZECHNIE PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE SZTUKI BUDOWLANEJ NIE ZWALNIA WYKONAWCY Z KONIECZNOŚCI ZASTOSOWANIA TAKIEGO ELEMENTU W POROZUMIENIU Z INWESTOREM A TAKŻE Z PROJEKTANTEM.
► RYSUNEK RODZAYRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ OPOWIEDNIM PROJEKTAMI BRANŻOWYMI. ZAISTNIAŁE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM A POZOSTAŁYMI OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI I STANEM ISTNIEJĄCYM (OBIEKT SASIEDNI) NALEŻY WYJAŚNIĆ I UZGODNIĆ Z AUTORAMI PROJEKTU.
► WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI POWSTAŁE PODCZAS ZAPOZNAWANIA SIĘ Z DOKUMENTACJĄ, JAK I W CZASIE REALIZACJI NALEŻY WYJAŚNIĆ Z AUTORAMI PROJEKTU.
► WSZYSTKIE OTWORY, PRZEŚLIZGA I BRUZDY INSTALACYJNE PRZYZMOWIĆ WEDŁUG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH.
► DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW ZAMIENNYCH JEDYNIE ZA ZGODĄ INWESTORA I AUTORÓW PROJEKTU ORAZ POD WARUNKIEM, ŻE POSIADAJĄ ONE CECHY NIE GORSZE JAKOŚCIOWO I TECHNICZNIE OD WYKAZANYCH W PROJEKCIE.
► WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIAŁY MONTOWAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI I WYTYCZNYMI PRODUCENTA.
► WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU NALEŻY BEZWZGLĘDNIE KAZDORAZOWO PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC SPRAWDZIĆ NA MIEJSCU BUDOWY I W WYPADKU WOZNIC LUB INNA WYNIKAJĄCYCH Z WYMOGÓW TECHNOLOGII DOSTAWCY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTAMI
P.P.U.H. MARKER
MAGDALENA STILOW
ul. WINIELSKA 24, 60-246 POZNAŃ NIP: 972-017-04-08
tel.: 61 8662 662, tel.kom.: 606 66 77 54, e-mail: marker@marker.poznan.pl
TEMAT / OBIEKT:
Przebudowa Budynku Budownictwa Politechniki Poznańskiej w celu dostosowania do przepisów ppoż. oraz wyposażenia w dźwig osobowy.
BRANŻA: SANITARNA STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY
Imię i nazwisko Nr uprawnień Podpis
PROJEKTANT: mgr inż. Ewa Karłowska upr. WKP/0416/PWOS/16, w specj. sanitarnej
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Tomasz Karłowski upr. 150/90/PW, w specj. sanitarnej
TREŚĆ RYSUNKU: RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJA HYDRANTOWA
Skala: 1:100
Data: 04.2022
Numer rysunku: IS01