

Poznań, 9 maja 2023 r.

Postępowanie: AN/ZP/15/23

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Realizacja budynku biurowego niemal zero energetycznego – administracja Politechniki Poznańskiej w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Działając na podstawie art. 137 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (dalej PZP) Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ.

Zmianie ulegają postanowienia:

SWZ II - RPP-PFU 18BT - Instalacje i wyposażenie multimedialne

Zmiana nr 1

W pkt 1.6.5. tabela „Wykaz sal wg rodzajów wymaganych instalacji znajduje się w poniższej tabeli” **było:**

Rodzaj sali	Numery pomieszczeń	Numery pomieszczeń w których należy zainstalować wielkoformatowy monitor Zamawiającego
1	027, 140, 141, 239.1, 239.2, 239.3, 240, 241, 303, 313, 314, 315, 316, 322, 325	303, 313, 314, 315, 316, 322, 325
2	137, 238	
3	308	308.2
4	202	202

W pkt 1.6.5. tabela „Wykaz sal wg rodzajów wymaganych instalacji znajduje się w poniższej tabeli” **jest:**

Rodzaj sali	Numery pomieszczeń	Numery pomieszczeń w których należy zainstalować wielkoformatowy monitor Zamawiającego
1	027, 140, 141, 239.1, 239.2, 239.3, 240, 241, 303, 306, 313, 314, 315, 316, 322, 325	303, 306, 313, 314, 315, 316, 322, 325
2	137, 238	
3	308	308.2
4	202	202

Zmiana nr 2

W pkt 1.6.8. Wykaz wyposażenia multimedialnego, które będzie dostarczane przez zamawiającego oraz jego podstawowe parametry tabela „Monitor wielkoformatowy” **było:**

Wyszczególnienie	Wymagania
Przekątna ekranu	86 cali
Waga	55kg
Zasilanie	1 x 230V 50Hz , minimum 300W
Mocowanie	Standard VESA 600x400

W pkt 1.6.8. Wykaz wyposażenia multimedialnego, które będzie dostarczane przez zamawiającego oraz jego podstawowe parametry tabela „Monitor wielkoformatowy” **jest:**

Wyszczególnienie	Wymagania
Przekątna ekranu	86-100 cali
Waga	minimum 55kg
Zasilanie	1 x 230V 50Hz , minimum 300W
Mocowanie	Standard VESA 600x400

Załączniki:

- 1) RPP-PFU 18BT-Instalacje i wyposażenie multimedialne 20230504.pdf