

AN/ZP/35/23

Poznań, 16 maja 2023 r.

WSZYSCY WYKONAWCY

dotyczy postępowania pn. Budowa elektrowni/farmy fotowoltaicznej o mocy szczytowej 990kWp wraz z budową przyłącza energetycznego i trasą SN na potrzeby zasilania farmy PV oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie lotniska w Kąkolewie ”.

Zamawiający w związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, dalej SWZ, w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 135 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 1710 ze zm.), dalej ustawa Pzp wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1:

W odniesieniu do zapisu SWZ punkt VII 2. ppkt 4 b): czy Zamawiający zaakceptuje wykazanie wykonania siedmiu przyłączy średniego napięcia:

- 6 osobnych przyłączy do osobnych PPE o mocach 899 kWp wraz z zakończonymi odbiorami, przyłączeniami i uruchomieniami przez OSD
- 1 przyłączy o mocy 791 kWp wraz z zakończonymi odbiorami, przyłączeniami i uruchomieniami przez OSD.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zaakceptuje wskazanego w pytaniu doświadczenia. Wykonawca ma wykazać doświadczenie zgodnie z SWZ.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający uwzględni zmianę zapisu w SWZ? "W ramach realizacji niniejszego przedsięwzięcia inwestycyjnego Wykonawca musi dostarczyć, zamontować, połączyć i uruchomić: [...] linię SN łączącą stację transformatorową SN na potrzeby zasilania i przyłączenia elektrowni/farmy fotowoltaicznej wraz ze stacją transformatorową OSD EneaOperator we wsi Czarna Wieś, wraz ułożeniem linii SN zgodnie z trasą w Projektach Wykonawczych, Wykonawca powinien równolegle w peszlu zabezpieczającym ułożyć światłowód do przyszłej komunikacji teletechnicznej" - Dla światłowodu stosuje się rurę zabezpieczającą HDPE, peszel nie jest stosowany.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje zmiany treści SWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia (Rodział III SWZ pkt 1 linia piąta kropka szósta).

było:

W ramach realizacji niniejszego przedsięwzięcia inwestycyjnego Wykonawca musi dostarczyć, zamontować, połączyć i uruchomić: (...)

- linię SN łączącą stację transformatorową SN na potrzeby zasilania i przyłączenia elektrowni/farmy fotowoltaicznej wraz ze stacją transformatorową OSD EneaOperator we wsi Czarna Wieś, wraz ułożeniem linii SN zgodnie z trasą w Projektach Wykonawczych, Wykonawca powinien równolegle w peszlu zabezpieczającym ułożyć światłowód do przyszłej komunikacji teletechnicznej (...),

jest:

„...W ramach realizacji niniejszego przedsięwzięcia inwestycyjnego Wykonawca musi dostarczyć, zamontować, połączyć i uruchomić: [...]

- linię SN łączącą stację transformatorową SN na potrzeby zasilania i przyłączenia elektrowni/farmy fotowoltaicznej wraz ze stacją transformatorową OSD Enea Operator we wsi Czarna Wieś, wraz ułożeniem linii SN zgodnie z trasą w Projektach Wykonawczych, Wykonawca powinien

równolegle w rurze osłonowej HDPE/RHDPE/RHDPEwp/RHDPErp/OPTO lub równoważnej ułożyć światłowód do przyszłej komunikacji teletechnicznej(....)”

Pytanie 3:

Czy Zamawiający zmieni zapis w projekcie Umowy? § 4, ust, 2, pkt 1.2.2. Uwarunkowania terminów uzyskania pozwolenia tymczasowego oraz ostatecznego od OSD Enea Operator, nie zależą w stu procentach od Wykonawcy, natomiast zależą od sekwencji działań Operatora Enea jak również terminów podpisania umów przez Politechnikę Poznańską. Zatem nie można wymagać, aby Wykonawca wpływał na terminy realizacji zadań nie będących w jego kompetencjach. Stoi to również w sprzeczności z zapisami § 5, ust. 8 i 9 gdzie Zamawiający z góry zakłada wydłużone terminy prac Enea Operator. Zapis zdaniem oferenta powinien być zmodyfikowany wydzielając zakres zależny od Politechniki Poznańskiej i Enea Operator poza terminy uznawane jako zakończenie przedmiotu umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zmodyfikował treść PPU. W załączeniu aktualna wersja PPU.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający zmieni zapis w projekcie Umowy? § 7, ust. 6. Występuje sankcja karna za zwłokę w wykonaniu prac zgodnie z § 4, ust, 1. Wskazany termin zakończenia prac uzależniony będzie głównie od terminów działania Politechniki Poznańskiej w zakresie podpisania umowy dystrybucyjnej, umowy sprzedażowej oraz umowy z podmiotem obsługującym bilansowanie energii, które niezbędne są do zgłoszenia odbiorów dla źródła wytwórczego do Enea Operator. Ponadto zgodnie z SWZ Enea Operator realizuje zakres inwestycyjny na stacji transformatorowej MST-22-94. Warunkiem przystąpienia do odbiorów końcowych jest zakończenie inwestycji Enea Operator. W konsekwencji, wszystkich powyżej, gotowość Enea Operator do przeprowadzenia odbiorów końcowych, podania napięcia, a finalnie uzyskania pozwolenia tymczasowego oraz ostatecznego od OSD Enea Operator, nie jest uzależnione w żaden sposób od jakości i terminowości wykonania prac przez Wykonawcę. Zastosowania sankcji finansowej budzi zastrzeżenia, nawet jeśli pozostałe zapisy Umowy uwzględniają możliwość wydłużenia terminów uruchomienia instalacji PV. Proponuje się w § 7, ust. 6. Uzupełnienie zapisu o frazę „z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zmodyfikował treść PPU. W załączeniu aktualna wersja PPU. Jednocześnie nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający zmieni zapisy w projekcie Umowy § 7, w znakomitej większości reprezentuje i chroni interesy jednej strony - Zamawiającego. Zauważa się rażący brak zapisów chroniących interes drugiej strony - Wykonawcy. W całym paragrafie występuje 10 sankcji w postaci kar finansowych na korzyść strony Zamawiającego a jedynie jedna sankcja kary finansowej na korzyść Wykonawcy. Przykładem może być brak sankcji karnych za nieterminowe płatności dokonywane przez Zamawiającego lub za opóźnienia w odbiorach częściowych z winy Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Zamawiający ukształtował zapisy PPU, w tym w zakresie kar umownych zgodnie z PZP, zarówno z art. 431 PZP, jak art. 433 PZP. Odpowiedzialność wykonawcy i sankcje za nieprawidłowe zachowanie wykonawcy określone zostały w § 20 ust. 1 PPU, który nie przewiduje:

- 1) odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie,
- 2) naliczania kar umownych za zachowanie wykonawcy niezwiązane bezpośrednio lub pośrednio z przedmiotem umowy lub jej prawidłowym wykonaniem;



3) odpowiedzialności wykonawcy za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi zamawiający.

Ponadto zamawiający wskazuje, iż w §7 ust. 6 PPU przewiduje karę dla Zamawiającego.

Pytanie 8:

Wnosimy o zmianę § 5 ust. 7 umowy określając pierwszą transzę płatności na 70% a drugą na 20% wartości umowy. Zgodnie z § 5 ust. 7 umowy Zamawiający dopuszcza płatność w trzech transzach, przy czym pierwsza transza płatności za dostawę głównych materiałów nie może przekroczyć 40% wartości umowy. W przedmiotowym zadaniu rzeczywista wartość materiałów określonych w § 5 ust. 3 pkt. 1. wyniesie co najmniej 70% wartości umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zmodyfikował treść PPU. W załączeniu aktualna wersja PPU. Zamawiający dokonał zmian w transzach płatności, które wynikają z przeważającej części finansowanej z grantu, rozliczenie i zamknięcie Etapu II z pozwoleniem na użytkowanie.

Pytanie 9:

Odnosząc się do § 1 ust. 2 pkt. 7, Zamawiający określa zakres dotyczący działań Enea Operator, które w odniesieniu do pozwolenia ostatecznego nastąpią po zakończeniu okresów prób i testów, co według założeń zawartych w SWZ planować można na maj/czerwiec 2024. W związku z powyższym cytowany termin realizacji wykonania przedmiotu umowy 6 miesięcy, staje się nierealny ze względów proceduralnych. – Czy Zamawiający uwzględni zmianę Umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zmodyfikował treść PPU. W załączeniu aktualna wersja PPU

Pytanie 10:

Czy można zmienić typ i przekrój linii kablowej SN, z uwagi na moc instalacji wystarczy przekrój 70mm² zamiast 240mm².

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż typ i przekrój linii kablowej SN winien być zgodny z aktualnym SWZ.

Pytanie 11:

Czy dopuszcza się zmianę producenta stacji transformatorowej i jej gabarytów.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż stacja transformatorowa jest dostarczona Wykonawcy przez Zamawiającego.

Pytanie 12:

Czy Wykonawca w celu spełnienia warunku realizacji 2 przyłączy SN dla instalacji elektrowni/farm fotowoltaicznych o mocy szczytowej nie mniejszej niż 990 kWp wraz z zakończonymi odbiorami, przyłączeniami i uruchomieniami przez OSD może polegać na zasobach 2 podwykonawców, którzy zrealizowali po jednym wskazanym wyżej przyłączy SN ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż warunek dot. doświadczenia Wykonawcy nie podlega sumowaniu. Warunek realizacji 2 przyłączy SN dla instalacji elektrowni/farm fotowoltaicznych o mocy szczytowej nie mniejszej niż 990 kWp musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców, który będzie miał obowiązek uczestnictwa w realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie wykazywanego doświadczenia. Wykonawca na potwierdzenie spełniania tego warunku może skorzystać z zasobów podmiotu trzeciego pod warunkiem, iż podmiot ten będzie realizował tą część zamówienia jako podwykonawca.

Pytanie 13:

W formularzu ofertowym w pkt 7 jest mowa o 120 dniowym okresie związania ofertą, natomiast w treści SWZ jest mowa o 89 dniach. Proszę o sprostowanie rozbieżności

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w pliku modyfikacja SWZ i załączonym do niego pliku druk oferty zmodyfikował zapis.

Pytanie 14:

Zwracam się z prośbą o udostępnienie pliku JEDZ w formacie espd, który pozwoli na bezpośrednie podstawienie go pod elektroniczne narzędzie do wypełniania JEDZ. Dodatkowo taki plik powinien zawierać TYLKO wymagane przez Zamawiającego pola do uzupełnienia, które są obowiązkowe do uzupełnienia przez Wykonawcę w danym postępowaniu. Zgodnie z treścią SWZ jest to procedura odwrócona i znaczna część dokumentów wysyłana jest w późniejszym etapie na wezwanie. Proszę również o informację, czy Zamawiający w wezwaniu, o którym mowa w rozdz. IX pkt 7 przesłał formularze do uzupełnienia wykazu doświadczenia i osób ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż udostępnia plik JEDZ w formacie espd. Plik w załączeniu. Elektroniczne narzędzie do wypełniania JEDZ/ESPD znajduje się pod następującym adresem:

<https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=pl>

Jednocześnie informuje, iż przygotowanie formularzy o których mowa w rozdziale IX pkt. 7 leży po stronie Wykonawcy.